



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

(РОСТЕХНАДЗОР)

ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

614094, г. Пермь, ул. Вильвенская, 6

**ПРЕДПИСАНИЕ № 08-025-11**

об устранении нарушений требований безопасности  
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  
«Гимназия № 33» г. Перми

« 07 » апреля 2014 года

г. Пермь

На основании акта проверки от 07 апреля 2014 г. № 08-025-11, руководствуясь Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утверждённого Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 г № 401, Положения об Западно-Уральском управлении Ростехнадзора, утверждённого приказом Ростехнадзора от 20 декабря 2010 г № 1142, старший государственный инспектор межрегионального отдела государственного энергетического надзора Западно – Уральского управления Ростехнадзора Попов Дмитрий Александрович, предписывает МАОУ «Гимназия № 33 г. Перми:

№ п.п	Конкретное описание (суть) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Предписываемые меры по устранению выявленного нарушения	Срок устранения нарушения
1	2	3	4	5
1	У ответственного за электрохозяйство учреждения не пройдена проверка знаний на группу	Правила технической эксплуатации электроустановок	Ответственному за электрохозяйство пройти проверку знаний на группу по электробезопасности в комиссии	31.07.2014


	по электробезопасности.	потребителей. п. 1.2.7.	Ростехнадзора.	
2	Отсутствует перечень работ, разрешенных к производству в порядке текущей эксплуатации.	Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок, п. 2.4.1.	Составить и утвердить перечень работ, разрешенных к производству в порядке текущей эксплуатации.	31.07.2014
3	На однолинейных электрических схемах отсутствуют отметки о периодических (1 раз в 2 года) проверках.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. п. 1.8.5.	Однолинейные электрические схемы учреждения проверить на соответствие фактическим и утвердить с указанием даты.	31.07.2014
4	Отсутствует журнал учета и содержания средств защиты, используемых в электроустановках.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. п. 1.8.2.	Завести журнал учета и содержания средств защиты, используемых в электроустановках.	31.07.2014

Информацию о выполнении предписания представить в Западно-Уральское управление Ростехнадзора по адресу: г. Пермь, ул. Вильвенская, 6 письменно, в срок, указанный в предписании.

Невыполнение в установленный срок предписания органов государственного энергетического надзора является административным правонарушением и влечет применение санкций в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях.

Предписание выдал:

Старший государственный инспектор



Д. А. Попов

С предписанием ознакомлен и один экземпляр для исполнения получил:

\_\_\_\_\_  
(руководитель или владелец предприятия, организации, учреждения, фамилия, имя, отчество, подпись)